

**INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA**  
(na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r.)

– **Nazwa budynku i adres inwestycji**

**REMONT BALUSTRADY ORAZ COKOŁU ŚCIANY WIEŻY ZEGAROWEJ VI KONDYGNACJI BUDYNKU ZAMKU  
LUBOMIRSKICH W RZESZOWIE PLAC ŚRENIAWITÓW 3.**

*na działce numer ewid. 1270, obręb 207 w Rzeszowie.*

– **Imię i nazwisko oraz adres inwestora**

**SĄD OKRĘGOWY W RZESZOWIE**

**Plac Śreniawitów 3, 35-959 Rzeszów**

– **Imię i nazwisko oraz adres projektanta sporządzającego informację**

Grzegorz Ożóg, zam. Mogielnica 39,  
36-040 Boguchwała.

*Rzeszów, lipiec 2022 r.*

## Część opisowa

### 1. Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

- a. roboty remontowe,

### 2. Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

- na działce zlokalizowany jest budynek Zamku Lubomirskich w którym zlokalizowany jest Sąd Okręgowy z otaczającym go z trzech stron murem fortecznym.

### 3. Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- nie dotyczy, brak elementów zagospodarowania terenu które mogły by stwarzać zagrożenie.

### 4. Zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi występujących podczas budowy:

- a. Prowadzenie prac na poziomie VI kondygnacji na tarasie wieży zegarowej, a w szczególności
  - praca w budynku stale użytkowanym,
  - możliwość spadku uszkodzonych lub odłupanych fragmentów balustrady i narzędzi budowlanych,
  - niekorzystny wpływ czynników atmosferycznych w czasie wykonywania robót (wiatr, deszcz itp.)
  - wąska przestrzeń do prowadzenia prac,
  - możliwość upadku z dużej wysokości.

### 5. Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych:

- a. Wszyscy pracownicy powinni być zapoznani z przepisami zawartymi w ROZPORZĄDZENIU MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bhp przy wykonywaniu robót budowlanych; Dz. U. Nr 47 poz. 401 rozdział 5 – wymagania dotyczące miejsc pracy w budynkach oraz w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie, rozdział 8 – Rusztowania i ruchome podesty robocze, rozdział 9 – Roboty na wysokościach; rozdział 11 – Roboty impregnacyjne i odgrzybieniowe, rozdział 12- Roboty murarskie i tynkarskie.

### 6. Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia:

- a. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:
  - najbliższego punktu lekarskiego,
  - straży pożarnej,
  - posterunku Policji;
- b. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników;
- c. Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;
- d. Kaski ochronne, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;
- e. Pasy i linki zabezpieczające przy pracach na wysokościach, umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie j.w.;

- f. Zabezpieczyć teren wokół wykonywanych prac remontowych przed możliwością spadku elementów budowlanych i narzędzi,
- g. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15 cm, poręczy umieszczonych na wysokości 1,1 m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową;
- h. Wykonać rusztowanie lub elementy zadaszenia zabezpieczające przed możliwością uderzenia spadającymi elementami osób korzystających z budynku.
- i. Rozmieścić tablice ostrzegawcze;
- j. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie j.w.

Opracował: mgr inż. GRZEGORZ OŻÓG

upr. Nr 38/97