




PODKARPACKI WOJEWÓDZKI
KONSERWATOR ZABYTKÓW
Rz-IRN.5183.33.2024.AK
Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków
z siedzibą w Przemyślu
Delegatura w Rzeszowie
35-064 Rzeszów, ul. Mickiewicza 7
tel./fax 17 853-94-61, 17 353-94-62

Sąd Okręgowy w Rzeszowie




33490200030113
RPW/12315/2024
Data: 2024-03-19

Rzeszów, dnia 14.03.2024 r.



Dyrektor Sądu Okręgowego
w Rzeszowie
Plac Śreniawitów 3
35-959 Rzeszów



W odpowiedzi na pismo z dnia 27.02.2024 r. (wpłynęło 29.02.2024 r.) znak: IR.21.11.2024 w sprawie odnowienia tynków elewacji budynku Sądu Rejonowego w Leżajsku, zlokalizowanego przy ul. Mickiewicza 47, objętego gminną ewidencją zabytków (karta GEZ 124/1709), Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków z siedzibą w Przemyślu – Delegatura w Rzeszowie wstępnie akceptuje zamiar odnowienia tynków elewacji z uwagi na stwierdzone złuszczenia i ubytki tynku elewacji budynku na ścianie elewacji zachodniej, gzymsie okapu dachu oraz liczne drobne ubytki tynku na całej powierzchni elewacji budynku Sądu Rejonowego.

Jednocześnie informuje się, że podstawą uzyskania opinii konserwatorskiej zezwalającej na prowadzenie prac przy tynkach elewacji jest przedstawienie opisu planowanych robót budowlano - konserwatorskich, sporządzonego i podpisanego przez osobę o odpowiednich kwalifikacjach, mającą doświadczenie prowadzenia prac przy obiektach zabytkowych. Wyżej wymieniony opis prac budowlano – konserwatorskich powinien opierać się na wynikach badań stratygraficznych tynków elewacji, przeprowadzonych i udokumentowanych przez konserwatora dzieł sztuki przed rozpoczęciem prac budowlanych.

Ponadto zwraca się uwagę na zły stan narożnika elewacji zachodniej z uwagi na zaistniałe zazielenienia, zawilgocenie i rozpryskiwanie się wody opadowej w warstwie przyziemia, odbijającej się od szczelnej warstwy kostki brukowej. Należy rozważyć w tym miejscu usunięcie szczelnej powłoki oraz pozostawienie warstwy przepuszczającej o właściwościach umożliwiających wsiąkanie wody opadowej.

Otrzymuje:

1. Adresat

Do wiadomości:

1. A/a

Z upoważnienia
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków
Bartosz Podubny
Zastępca
Podkarpackiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków